

V/v mời tham gia chào giá gói “sửa chữa hệ thống điều hòa VRV OUT 12 tại ATCC/HAN”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Hiện nay, Công ty Quản lý bay miền Bắc đang chuẩn bị thực hiện hạng mục “sửa chữa hệ thống điều hòa VRV OUT 12 tại ATCC/HAN”.

Bằng văn bản này, Công ty Quản lý bay miền Bắc mời các nhà cung cấp dịch vụ tham gia chào giá với các nội dung như sau:

1. Chào giá dịch vụ theo nội dung công việc như sau:

- Sửa chữa hệ thống điều hòa VRV OUT 12 tại ATCC/HAN.

(Chi tiết nội dung, khối lượng công việc sửa chữa tại Phụ lục đính kèm)

2. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá dịch vụ: trước 16h ngày 11/5/2026 (trong giờ làm việc).

3. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Công ty Quản lý bay miền Bắc - Tầng 2, tòa B, số 5/200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38860961/ 0375.250.879 (Mr. Điệp)

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TGV (Tr04b) *CMD*

TL. GIÁM ĐỐC
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC

Lê Quang Điệp



Phụ lục

Nội dung, khối lượng công việc sửa chữa

Kèm theo công văn số 1775/QLBMB-TGV ngày 07/5/2026)

STT	Nội dung công việc thực hiện	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Thay thế linh kiện Dàn nóng Daikin (Model: PXQ18PAY18)			
1	Cung cấp, thay thế Block biến tần	Cái	1	(~16HP, hãng Daikin, loại inverter scroll)
2	Cung cấp, thay thế Block cơ	Cái	1	(~2HP, hãng Daikin, loại scroll)
3	Cung cấp, thay thế Cáp cơ làm mát đường nén	Cái	2	(cáp tiết lưu cơ, hãng Daikin)
4	Cung cấp, thay thế Cáp inverter làm mát đường nén	Cái	2	(cáp tiết biến tần, hãng Daikin)
5	Cung cấp, thay thế Thân van tiết lưu điện tử	Cái	2	(Van EEV hãng Daikin, dùng cho VRV R410A)
6	Cung cấp, thay thế Coil van tiết lưu điện tử	Cái	2	(5 dây, điện áp 12V/220V)
7	Cung cấp, thay thế Phin lọc dầu D6	Cái	1	(lọc dầu chuyên dụng hệ VRV, hãng Daikin)
8	Cung cấp, thay thế Phin lọc D6 cho 3 đường cáp	Cái	3	(lọc gas D6, dùng cho hệ R410A)
9	Cung cấp, thay thế Cảm biến chùm 5 dây	Bộ	1	(sensor nhiệt + áp suất Daikin VRV)
10	Cung cấp, thay thế Gas lạnh R410A	Bình	6	(11,3kg/bình)
II	Thay thế linh kiện Dàn lạnh Daikin (Model: FXMQ80PVE)			
1	Cung cấp, thay thế Thân van + coil van tiết lưu điện tử	Bộ	1	
2	Cung cấp, thay thế Sensor dàn lạnh	Bộ	2	(địa chỉ 15, 17)

* Yêu cầu về nội dung báo giá gồm:

- Nội dung và khối lượng công việc theo yêu cầu ở trên.
- Giá chào (đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và các dịch vụ liên quan).
- Hiệu lực của báo giá, thời gian thực hiện.
- Thông về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, mã số thuế của Nhà cung cấp dịch vụ.
- Ngày ban hành báo giá.
- Ký tên của người báo giá.